DEGRAUS NO ACESSO



RAMPA E ESCADA DE ACESSO AO PREDIO 01



TÉRREO
1/25

RAMPA NA PASSARELA COBERTA (LIGAÇÃO ENTRE PRÉDIO 1 E 2) - PAVIMENTO GALERIA



GALERIA
1/25



ESCADA 1 - PRÉDIO 1



TÉRREO
1/25

PAVIMENTO TIPO
1/25

ÚLTIMO PAVIMENTO
1/25

COR 01 TIPO 02

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS
GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12. ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS QUE NÃO FOREM EM AÇO INOX APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).



COR 02 TIPO 01 TIPO 03

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO BOCEL DAS SOLEIRAS
GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS QUADRADOS (40x40mm), FIXADOS NA LATERAL DA ESCADA (SEMPRE QUE POSSÍVEL, NO CASO DE ESCADAS ESTREITAS, PARA NÃO REDUZIR DEMAIS A ÁREA LIVRE DE CIRCULAÇÃO), REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12. ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).



GUA 01

GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm, ESPESSURA 2mm. FIXADOS NO PISO, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12.
ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).



NOTAS GUARDA-CORPO

TIPOS DE FIXAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

TIPO 01	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) FIXADO NA PAREDE
TIPO 02	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA
TIPO 03	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE MURETA
TIPO 04	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO NA LATERAL DO DEGRAU/RAMPA
TIPO 05	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO (OU GUARDA-CORPO EXISTENTE), MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA/MURETA
TIPO 06	CORRIMÃO DUPLO (AMBOS LADOS) (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA

COR 03 TIPO 06

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).
FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA.



COR 04 TIPO 05

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).
FIXADOS NO PISO.



COR 06 TIPO 06

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NA SOLEIRA DA RAMPA.



COR 07 TIPO 02

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm). ACOMPANHANDO INCLINAÇÃO DA RAMPA.
GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NO PISO. GUIA DE BALIZAMENTO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, ALTURA DE 10cm. REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO, MALHA 30mm, FIO 12. ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO EM AÇO INOX 304 Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) E DA GUIA DE BALIZAMENTO (ALTURA 10cm).



DETALHES

REVISÃO	10		
REVISÃO	09		
REVISÃO	08		
REVISÃO	07		
REVISÃO	06		
REVISÃO	05		
REVISÃO	04		
REVISÃO	03		
REVISÃO	02		
REVISÃO	01	08/09/2022	ADEIQUAÇÕES APÓS ORÇAMENTO
EMISSÃO INICIAL	00	19/08/2022	ADEIQUAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS (PROJETO DE ACESSIBILIDADE) CONFORME PPCI

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO - 5º ANDAR
FONE: (051) 3255-2804 - semproj@trt4.jus.br

OBRA
FORO DE PORTO ALEGRE
GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS CONFORME PPCI

ENDEREÇO
AV. PRAIA DE BELAS, 1432 - PORTO ALEGRE/RS

TRT 4ª REGIÃO

AUTOR PROJETO	DESENHO	ESCALA
ARQ. PAULA DOS SANTOS – CAU A36640-1	PAULA	INDICADA

AUTOR PROJETO

CONTEÚDO
PRÉDIO 1 - ESCADA, RAMPA, PASSARELA DE LIGAÇÃO, CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

PRANCHA
GUA01/07

19/08/2022

POA-FOR-2022-3-ARQ-EXE-GUA-R00.dwg



PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO
1/125



PLANTA BAIXA - 7º PAVIMENTO
1/125



PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
1/125



PLANTA BAIXA - 6º PAVIMENTO
1/125



PLANTA BAIXA - GALERIA
1/125



PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
1/125

PLANTA BAIXA - TÉRREO
1/125



PLANTA DE SITUAÇÃO
1/2000



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PRÉDIO 1
1/250

PLAQUETAS TÁTEIS:

Chapa de PVC cinza escuro com fonte Braillekiarna (Braille), sempre em minúsculas, fonte 27 (7,4mm de altura), instaladas nos inícios e fins dos corrimãos das escadas de todos pavimentos.

ESCALA 1/2



SINALIZAÇÃO VISUAL NAS ESCADAS
ESCALA 1/25

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO:

A sinalização do pavimento deve estar localizada no início e fim das escadas. Deve ser instalado a uma altura de 1,20m a partir do piso.

Dimensão: 5x8cm
Placa de pvc com fundo branco com adesivo fotográfico nas bordas;
Fonte arial negrito 99 (16mm) com relevo de 1mm em pvc preto com bordas chanfradas; fonte Braillekiarna (Braille), sempre em minúsculas, fonte 27(7,4mm de altura) em pvc preto escrito o nome do pavimento que se encontra.

ESCALA 1/2

REVISÃO	10		
REVISÃO	09		
REVISÃO	08		
REVISÃO	07		
REVISÃO	06		
REVISÃO	05		
REVISÃO	04		
REVISÃO	03		
REVISÃO	02		
REVISÃO	01	08/09/2022	ADEQUAÇÕES APÓS ORÇAMENTO
EMISSÃO INICIAL	00	19/08/2022	ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS (PROJETO DE ACESSIBILIDADE) CONFORME PPCI

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO - 5º ANDAR
FONE:(051) 3255-2804 - sempro@trt4.jus.br

OBRA
FORO DE PORTO ALEGRE
GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS CONFORME PPCI
TRT 4ª REGIÃO

ENDEREÇO
AV. PRAIA DE BELAS, 1432 – PORTO ALEGRE/RS
AUTOR PROJETO

AUTOR PROJETO
ARQ. PAULA DOS SANTOS – CAU A36640-1
DESENHO
PAULA
ESCALA
INDICADA

CONTEÚDO
PRÉDIO 1 - ESCADA, RAMPA, PASSARELA DE LIGAÇÃO
PROGRAMAÇÃO VISUAL
PRANCHA
GUA02/07

19/09/2022
POA-FOR-2022 3-ARQ-EXE-GUA-R00.dwg

ESCADA 2 - PRÉDIO 2



TÉRREO
1/25

OBSERVAÇÕES:

1. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS EXISTENTES DA ESCADA SERÃO DEMOLIDOS EM TODOS OS PAVIMENTOS;

2. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS NOVOS EM TUBO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.



PAVIMENTO TIPO
1/25



7º PAVIMENTO
1/25

ESCADA 3 - PRÉDIO 2



TÉRREO
1/25

OBSERVAÇÕES:

1. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS EXISTENTES DA ESCADA SERÃO DEMOLIDOS EM TODOS OS PAVIMENTOS;

2. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS NOVOS EM TUBO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.



PAVIMENTO TIPO
1/25



7º PAVIMENTO
1/25

GUA 01

GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm, ESPESSURA 2mm, FIXADOS NO PISO, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO, MALHA 30mm, FIO 12.
ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).



CORTE
1/25

VISTA GUA01
1/25

DETALHES



CORTE

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO NA PAREDE
1/5

VISTA FRONTAL

FIXAÇÃO DO MONTANTE NA LATERAL DA ESCADA
1/5

PLANTA BAIXA VISTA

FIXAÇÃO DO MONTANTE NO PISO OU NA GUIA
1/5



PLANTA BAIXA

VISTA

SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL NOS CORRIMÃOS
1/5

NOTAS GUARDA-CORPO

TIPOS DE FIXAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

TIPO 01	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) FIXADO NA PAREDE
TIPO 02	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA
TIPO 03	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE MURETA
TIPO 04	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO NA LATERAL DO DEGRAU/RAMPA
TIPO 05	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO (OU GUARDA-CORPO EXISTENTE), MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA/MURETA
TIPO 06	CORRIMÃO DUPLO (AMBOS LADOS) (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA



PLANTA DE SITUAÇÃO
1/2000



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PRÉDIO 2
1/250

COR 02

TIPO 01
TIPO 02

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO BOCEL DAS SOLEIRAS
GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS QUADRADOS (40x40mm), FIXADOS NA LATERAL DA ESCADA (SEMPRE QUE POSSÍVEL, NO CASO DE ESCADAS ESTREITAS, PARA NÃO REDUZIR DEMAIS A ÁREA LIVRE DE CIRCULAÇÃO), REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12. ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).



CORTE AA
1/25



CORTE BB
1/25



CORTE CC
1/25



PLANTA BAIXA
1/25

AXONOMÉTRICA 01
1/05



VISTA D
1/25

REVISÃO	10		
REVISÃO	09		
REVISÃO	08		
REVISÃO	07		
REVISÃO	06		
REVISÃO	05		
REVISÃO	04		
REVISÃO	03		
REVISÃO	02		
REVISÃO	01	08/09/2022	ADEQUAÇÕES APÓS ORÇAMENTO
EMISSÃO INICIAL	00	19/08/2022	ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS (PROJETO DE ACESSIBILIDADE) CONFORME PPCI

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO - 5º ANDAR
FONE:(051) 3255-2804 - sempro@trt4.jus.br

OBRA
FORO DE PORTO ALEGRE
GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS CONFORME PPCI

TRT 4ª REGIÃO

ENDEREÇO
AV. PRAIA DE BELAS, 1432 – PORTO ALEGRE/RS

AUTOR PROJETO

AUTOR PROJETO
ARQ. PAULA DOS SANTOS – CAU A36640-1

DESENHO
PAULA

ESCALA
INDICADA

CONTEÚDO
PRÉDIO 2 - ESCADAS
CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

PRANCHA
GUA03/07

19/09/2022

POA-FOR-2022 3-ARQ-EXE-GUA-R00.dwg



PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO
1/125



PLANTA BAIXA - 7º PAVIMENTO
1/125



PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
1/125



PLANTA BAIXA - 6º PAVIMENTO
1/125



PLANTA BAIXA - GALERIA
1/125



PLANTA BAIXA - 5º PAVIMENTO
1/125



PLANTA BAIXA - TÉRREO
1/125



PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
1/125



PLANTA DE SITUAÇÃO
1/2000



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PRÉDIO 2
1/250

PLAQUETAS TÁTEIS:

Chapa de PVC cinza escuro com fonte Braillelkiama (Braille), sempre em minúsculas, fonte 27 (7,4mm de altura), instaladas nos inícios e fins dos corrimãos das escadas de todos pavimentos.

ESCALA 1/2



SINALIZAÇÃO VISUAL NAS ESCADAS
ESCALA 1/25

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO:

A sinalização do pavimento deve estar localizada no início e fim das escadas. Deve ser instalado a uma altura de 1,20m a partir do piso.

Dimensão: 5x8cm
Placa de pvc com fundo branco com adesivo fotográfico nas bordas;
Fonte arial negrito 99 (16mm) com relevo de 1mm em pvc preto com bordas chanfradas; fonte Braillelkiama (Braille), sempre em minúsculas, fonte 27(7,4mm de altura) em pvc preto escrito o nome do pavimento que se encontra.

ESCALA 1/2



REVISÃO	10		
REVISÃO	09		
REVISÃO	08		
REVISÃO	07		
REVISÃO	06		
REVISÃO	05		
REVISÃO	04		
REVISÃO	03		
REVISÃO	02		
REVISÃO	01	08/09/2022	ADEQUAÇÕES APÓS ORÇAMENTO
EMISSÃO INICIAL	00	19/08/2022	ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS (PROJETO DE ACESSIBILIDADE) CONFORME PPCI

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO - 5º ANDAR
FONE:(051) 3255-2804 - sempro@trt4.jus.br

OBRA
FORO DE PORTO ALEGRE
GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS CONFORME PPCI

TRT 4ª REGIÃO

ENDEREÇO
AV. PRAIA DE BELAS, 1432 – PORTO ALEGRE/RS

AUTOR PROJETO

AUTOR PROJETO
ARQ. PAULA DOS SANTOS – CAU A36640-1

DESENHO
PAULA

ESCALA
INDICADA

CONTEÚDO
PRÉDIO 2 - ESCADAS
PROGRAMAÇÃO VISUAL

PRANCHA
GUA04/07

19/09/2022

POA-FOR-2022 3-ARQ-EXE-GUA-R00.dwg

ESCADA 4 - ACESSO AO PREDIO 03



ESCADA 5 E RAMPA 1 - PRÉDIO 3



RAMPA 2 - PRÉDIO 3



RAMPA 3 - PRÉDIO 3



DETALHES

COR 01 TIPO 02

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO BOCEL DAS SOLEIRAS
GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm. FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA. REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12. ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm OU 130cm (CONFORME PLANTA BAIXA ESPECÍFICA). SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL)
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).





COR 03 TIPO 06

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS NO BOCEL DAS SOLEIRAS
MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, ESPESSURA 2mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL), FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA.



COR 05 TIPO 01

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).ACOMPANHANDO INCLINAÇÃO DA RAMPA
GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NA GUIA DE BALIZAMENTO DA RAMPA. REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO, MALHA 30mm, FIO 12. ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE. ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).



COR 07 TIPO 01 TIPO 02

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm), ACOMPANHANDO INCLINAÇÃO DA RAMPA
GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm. FIXADOS NO PISO. GUIA DE BALIZAMENTO EM TUBO GALVANIZADO Ø60mm. ESPESSURA 2mm, ALTURA DE 10cm. REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO, MALHA 30mm, FIO 12. ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 130cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE. ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) E DA GUIA DE BALIZAMENTO (ALTURA 10cm).



COR 08 TIPO 05

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm). ACOMPANHANDO INCLINAÇÃO DA RAMPA
MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm. FIXADOS NA GUIA DE BALIZAMENTO DA RAMPA, ALTURA FINAL DOS MONTANTES 95cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).



NOTAS GUARDA-CORPO

TIPOS DE FIXAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

TIPO 01	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) FIXADO NA PAREDE
TIPO 02	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA
TIPO 03	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE MURETA
TIPO 04	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO NA LATERAL DO DEGRAU/RAMPA
TIPO 05	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO (DU GUARDA-CORPO EXISTENTE), MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA/MURETA
TIPO 06	CORRIMÃO DUPLO (AMBOS LADOS) (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA

REVISÃO	10		
REVISÃO	09		
REVISÃO	08		
REVISÃO	07		
REVISÃO	06		
REVISÃO	05		
REVISÃO	04		
REVISÃO	03		
REVISÃO	02		
REVISÃO	01	08/09/2022	ADEQUAÇÕES APÓS ORÇAMENTO
EMISSÃO INICIAL	00	19/08/2022	ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS (PROJETO DE ACESSIBILIDADE) CONFORME PPCI

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO - 5º ANDAR
FONE:(051) 3255-2884 - semproj@trt4.jus.br

OBRA
FORO DE PORTO ALEGRE
GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS CONFORME PPCI

TRT 4ª REGIÃO

ENDEREÇO
AV. PRAIA DE BELAS, 1432 - PORTO ALEGRE/RS

AUTOR PROJETO
ARQ. PAULA DOS SANTOS – CAU A36640-1

DESENHO
PAULA

AUTOR PROJETO

ESCALA
INDICADA

CONTEÚDO
PRÉDIO 3 - TÉRREO - ESCADAS E RAMPAS
CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

PRANCHA
GUA05/07

19/09/2022

POA-FOR-2022-3-ARQ-EXE-GUA-R00.dwg

ESCADA 6 - PRÉDIO 3



2º PAVIMENTO
1/25

ESCADA 7 - ACESSO À ESCOLA JUDICIAL - PRÉDIO 3



TÉRREO
1/25

2º PAVIMENTO
1/25

NOTAS GUARDA-CORPO

TIPOS DE FIXAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

TIPO 01	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) FIXADO NA PAREDE
TIPO 02	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA
TIPO 03	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE MURETA
TIPO 04	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO NA LATERAL DO DEGRAU/RAMPA
TIPO 05	CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO (OU GUARDA-CORPO EXISTENTE), MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA/MURETA
TIPO 06	CORRIMÃO DUPLO (AMBOS LADOS) (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA



PLANTA DE SITUAÇÃO
1/2000



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PRÉDIO 3 - 2ºPAVIMENTO
1/250

AUDITÓRIO - PRÉDIO 3



2º PAVIMENTO - AUDITÓRIO
1/25

ESCADA 6 - PRÉDIO 3 - CORTE AA



CORTE AA
1/25

COR 01 TIPO 02

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS
GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12. ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm OU 130cm (CONFORME PLANTA BAIXA ESPECÍFICA) SOBRE TODOS OS ELEMENTOS QUE NÃO FOREM EM AÇO INOX APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL)
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).



COR 02 TIPO 01

CORRIMÃOS EM TUBO AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO BOCEL DAS SOLEIRAS
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL). EXCETO SOBRE ELEMENTOS EM AÇO INOX
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).



COR 03 TIPO 06

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS
MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL), FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA.



COR 04 TIPO 05

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS
MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL), FIXADOS NO PISO.



GUA 01

GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, ESPESSURA 2mm, FIXADOS SOBRE MURETA EXISTENTE OU DIRETAMENTE SOBRE O PISO, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12 . ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO AÇO INOX 304 Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm. SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL). EXCETO SOBRE AÇO INOX.

DETALHES



REVISÃO	10	
REVISÃO	09	
REVISÃO	08	
REVISÃO	07	
REVISÃO	06	
REVISÃO	05	
REVISÃO	04	
REVISÃO	03	
REVISÃO	02	
REVISÃO	01	08/09/2022 ADEQUAÇÕES APÓS ORÇAMENTO
EMISSÃO INICIAL	00	19/08/2022 ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS (PROJETO DE ACESSIBILIDADE) CONFORME PPCI

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO - 5º ANDAR
FONE:(051) 3255-2884 - semproj@trt4.jus.br

OBRA
FORO DE PORTO ALEGRE
GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS CONFORME PPCI

TRT 4ª REGIÃO

ENDEREÇO
AV. PRAIA DE BELAS, 1432 - PORTO ALEGRE/RS

AUTOR PROJETO
ARQ. PAULA DOS SANTOS – CAU A36640-1

DESENHO
PAULA

ESCALA
INDICADA

CONTEÚDO
PRÉDIO 3 - 2ºPAVIMENTO - ESCADAS E RAMPAS
CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

PRANCHA
GUA06/07

19/08/2022

POA-FOR-2022-3-ARQ-EXE-GUA-R00.dwg



PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
1/125

PLANTA BAIXA - TÉRREO
1/125

PLAQUETAS TÁTEIS:

Chapa de PVC cinza escuro com fonte Braillekiama (Braille), sempre em minúsculas, fonte 27 (7,4mm de altura), instaladas nos inícios e fins dos corrimãos das escadas de todos pavimentos.

ESCALA 1/2



PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO:

A sinalização do pavimento deve estar localizada no início e fim das escadas. Deve ser instalado a uma altura de 1,20m a partir do piso.

Dimensão: 5x8cm
Placa de pvc com fundo branco com adesivo fotográfico nas bordas;
Fonte arial negrito 99 (16mm) com relevo de 1mm em pvc preto com bordas chanfradas; fonte Braillekiama (Braille), sempre em minúsculas, fonte 27(7,4mm de altura) em pvc preto escrito o nome do pavimento que se encontra.

ESCALA 1/2





SINALIZAÇÃO VISUAL NAS ESCADAS
ESCALA 1/25



PLANTA DE SITUAÇÃO
1/2000



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PRÉDIO 3 - 2ºPAVIMENTO
1/250

REVISÃO	10		
REVISÃO	09		
REVISÃO	08		
REVISÃO	07		
REVISÃO	06		
REVISÃO	05		
REVISÃO	04		
REVISÃO	03		
REVISÃO	02		
REVISÃO	01	08/09/2022	ADEQUAÇÕES APÓS ORÇAMENTO
EMISSÃO INICIAL	00	19/08/2022	ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS (PROJETO DE ACESSIBILIDADE) CONFORME PPCI

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO - 5º ANDAR
FONE:(051) 3255-2804 - sempro@trt4.jus.br

OBRA
FORO DE PORTO ALEGRE
GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS CONFORME PPCI

TRT 4ª REGIÃO

ENDEREÇO
AV. PRAIA DE BELAS, 1432 – PORTO ALEGRE/RS

AUTOR PROJETO

AUTOR PROJETO
ARQ. PAULA DOS SANTOS – CAU A36640-1

DESENHO
PAULA

ESCALA
INDICADA

CONTEÚDO
PRÉDIO 3 - ESCADAS
PROGRAMAÇÃO VISUAL

PRANCHA
GUA07/07

19/09/2022

POA-FOR-2022 3-ARQ-EXE-GUA-R00.dwg

7003284